

**BIÊN BẢN KIỂM TRA
VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ**

Hồi 10 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 8 năm 2023 tại: **Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước**

Địa chỉ: 42 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Hương, TP.Bà Rịa, tỉnh BRVT.

Chúng tôi gồm:

Thành phần đoàn kiểm tra: Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Bà Rịa

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Đ/c: Trung tá Lê Trọng Hưng; | Chức vụ: Đội trưởng; |
| 2. Đ/c: Thượng úy Phan Thế Tài; | Chức vụ: Cán bộ. |
| 3. Đ/c: Trung úy Bùi Nguyễn Quang Đại; | Chức vụ: Cán bộ |
| 4. Đ/c: Trung úy Hoàng Đăng Trần Quỳnh; | Chức vụ: Cán bộ |

Đã tiến hành kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với: Bệnh viện đa khoa Vạn Phước .

Đại diện cơ sở được kiểm tra:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Bà: Lê Nguyễn Quế Minh; | Chức vụ: Giám đốc |
|----------------------------|-------------------|

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

I. Phần trình bày báo cáo của cơ sở về công tác PCCC:

- Bệnh viện đa khoa Vạn Phước có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 3502263079 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh BR-VT cấp lần đầu ngày 04/09/2014, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 26/10/2018.

- Hoạt động có giấy phép khám bệnh, chữa bệnh số 193/BYT-GPHĐ do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp ngày 10/05/2016.

- Bệnh viện hoạt động khám chữa bệnh có 30 giường cho bệnh nhân lưu trú.

II. Phần kiểm tra hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC

Hồ sơ quản lý công tác PCCC và CNCH của cơ sở đã được lập theo quy định của pháp Luật theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Cơ sở chưa có hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng.

III. Kiểm tra các điều kiện thực tế đảm bảo công tác PCCC

1. Thiết kế xây dựng: Cơ sở được xây dựng trên diện tích đất khoảng 1100 m², diện tích xây dựng khoảng 645m² cơ sở có kết cấu xây dựng bê tông cốt thép, tường gạch gồm các khu vực sau:

- Tầng 1 bao gồm: Khoa Khám bệnh, Phòng Thanh Trùng, Nhà Thuốc, Sảnh

nhận bệnh, Căn tin.

- Tầng 2 bao gồm các phòng làm việc của Khoa sản và 10 phòng lưu trú cho bệnh nhân;

- Tầng 3 bao gồm 07 phòng lưu trú cho bệnh nhân, 2 phòng trực và khu hành chính.

- Tầng 4 bao gồm 08 phòng lưu trú và 02 phòng trực.

2. Hệ thống điện, chống sét:

- Cơ sở sử dụng hệ thống điện sinh hoạt lấy từ hệ thống điện lưới quốc gia. Hệ thống dây dẫn điện được đi âm tường. Mỗi khu vực đều có thiết bị bảo vệ đầu nguồn. Tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện lỗi kỹ thuật về điện.

- Cơ sở chưa có lắp đặt hệ thống chống sét.

3. Giao thông: Cơ sở không có đường nội bộ. Tiếp giáp cơ sở là đường Cách mạng tháng 8 đường trải nhựa rộng trên 12m, xe chữa cháy tiếp cận được khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

4. Lối thoát nạn: Cơ sở có 03 cửa rộng hơn 2,5m thông ra đường Cách mạng tháng tám.

Từ tầng 4 xuống tầng 1 có 02 cầu thang bộ rộng khoảng 1,2m. Tại tầng 2 hành lang đường thoát nạn bị ngăn tại phòng mổ: Đánh giá không đảm bảo.

5. Nguồn nước:

- Trong cơ sở có 02 bồn nước trữ lượng 05m³.

- Bên ngoài có trụ nước cấp thủy nằm trên ngã ba Tô Đình Nguyệt - CMT8, cách cơ sở 350m. Xe chữa cháy lấy nước được.

6. Lực lượng PCCC cơ sở: Cơ sở đã kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 11 thành viên, có 02 người đã được tập huấn nghiệp vụ PCCC nhưng giấy chứng nhận đã hết thời hạn. Buổi tối có 03 người thường trực tại cơ sở.

7. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy:

- Cơ sở có 25 bình chữa cháy xách tay (10 bình loại MFZ8 và 03 bình loại MFZ4, 12 bình chữa cháy MT3). Tại thời điểm kiểm tra các bình chữa cháy có loa phun, chốt kẹp chì đảm bảo, kim đồng hồ chỉ ở vị trí làm việc bình thường.

- Hệ thống chữa cháy vách tường gồm 07 họng nước, 07 cuộn vòi chữa cháy Ø51mm, 07 lăng B chữa cháy và 01 máy bơm điện. Trang bị 01 họng chờ tiếp nước. Tại thời điểm kiểm tra máy bơm điện hoạt động được áp lực nước đảm bảo. Máy bơm điện sử dụng nguồn điện lưới và nguồn điện của máy phát điện

8. Công tác lập và thực tập phương án chữa cháy và CNCH:

- Cơ sở đã xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở theo mẫu PC17.

- Cơ sở đã xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở theo mẫu 04.

- Cơ sở chưa thực tập phương án chữa cháy trong năm 2023

IV. Kiến nghị

thường xuyên; định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Đội Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP Bà Rịa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; báo cáo khi có thay đổi về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy (nếu có) theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 149/2020/TT-BCA. *(Báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng và khi có thay đổi về điều kiện an toàn PCCC)*

*** Ý kiến của chủ cơ sở**

- Đồng ý với nội dung kiến nghị trong biên bản kiểm tra của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Bà Rịa. Tuy nhiên với thời gian thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC phụ thuộc vào Phòng PC07 nên cho Bệnh viện Vạn Phước kéo dài thêm 1 tháng so với thời gian kiến nghị trong biên bản.

Biên bản lập xong hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, gồm 04 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

**ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ**

**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ LIÊN QUAN**

**ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA**



LÊ NGUYỄN QUẾ MINH

Trung tá Lê Trọng Hưng

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở trong suốt quá trình hoạt động, yêu cầu chủ cơ sở thực hiện các nội dung sau:

- Đề nghị chủ cơ sở phải thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu về công tác phòng cháy chữa cháy quy định tại Điều 5 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013 và các điều kiện đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/11/2020. **(Thực hiện thường xuyên).**
- Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cán bộ, nhân viên trong cơ sở và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn đối với nhà, công trình, địa điểm, phương tiện, thiết bị được quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/11/2020. **(Thực hiện thường xuyên và nghiêm túc).**
- Đề nghị chủ cơ sở liên hệ Phòng PC07 - Công an tỉnh BR-VT tiến hành làm hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC cho bệnh viện đa khoa Vạn Phước theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020. **(Thực hiện xong trước ngày 25/09/2023)**
- Đề nghị chủ cơ sở tiến hành thiết kế, lắp đặt lại hệ thống báo cháy tự động cho các phòng chức năng trong bệnh viện theo quy định tại TCVN 5738: 2021 và thiết kế lại hệ thống chữa cháy vách tường theo đúng quy định tại QCVN 06:2022, trước khi thi công phải có hồ sơ thẩm duyệt cho hệ thống PCCC. **(Thực hiện xong trước ngày 25/09/2023)**
- Cập nhật hồ sơ quản lý công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 149/2020/TT-BCA của Bộ Công an và Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BCA của Bộ Công an. **(Thực hiện nghiêm túc).**
- Đề nghị chủ cơ sở tiến hành làm đơn đề nghị tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH gửi dịch vụ công để tiến hành huấn luyện cho các thành viên của Đội PCCC và CNCH cơ sở theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/12/2020. **(Thực hiện trong quý IV năm 2023)**
- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy và CNCH theo quy định tại TCVN 7435-2:2004 và lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố và đèn Exit trên cửa thoát nạn và cầu thang, hành lang thoát nạn theo TCVN 3890. **(Thực hiện xong trước ngày 10/09/2023).**
- Đề nghị chủ cơ sở tiến hành lắp đặt hệ thống chống sét cho Bệnh viện theo quy định tại TCVN 9385:2012. **(Thực hiện trước ngày 10/9/2023)**
- Đề nghị chủ cơ sở tiến hành xây dựng kế hoạch thực tập phương án chữa cháy cho cơ sở trong năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ. **(Thực hiện trong năm 2023)**
- Nhắc nhở nhân viên chấp hành tốt các quy định đảm bảo an toàn PCCC. Ngắt hết các thiết bị điện khi không sử dụng và nghiêm cấm việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại các nơi có nguy hiểm về cháy, nổ. **(Thực hiện nghiêm túc).**
- Chủ cơ sở có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy